



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-225/3/2017-11

13. октобар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 118/2017 – Санација дела локалног пута Дубока-Раденка-Кривача, општина Кучево.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 118/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Молимо вас да нам одговорите да ли је прихватљиво да се предвиђени слојеви у асфалтном делу коловозне конструкције по овом предлогу промене изведу у саставу:


1. слој уместо „Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата БНХС 16 д=6цм” као „Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата БНХС 16 д=5цм”;
2. слој уместо „Асфалт бетон од кречњачког агрегата АБ 8 д=3цм” као „Асфалт бетон од кречњачког агрегата АБ 11 д=4цм”, што у укупном асфалтном застору износи д=9цм асфалта, али узимајући у обзир време извођења – највероватније зимску уградњу – начин уградње асфалт бетона у веома танком слоју (новембар 2017. до децембар 2017.) и предвиђени слој „Асфалт бетон од кречњачког агрегата АБ 8 д=3цм” који је најчешће применљив на тротоарском делу асфалт бетона и у летњем периоду, а не у коловозној конструкцији, те да је технички исправно да се изводи „Битуминизирајући носећи слој од кречњачког агрегата БНХС 16 у слоју од д=5цм.

У укупној предвиђеној цени не повећава се цена асфалтног застора у односу на предложену измену асфалтног застора (уместо 6+3 предлог је уградња 5+4) дакле иста укупна дебљина слоја од д=9цм.

Одговор:

Наручилац остаје при условима датим у конкурсној документацији, односно неће се вршити измена позиција у предмеру и предрачуна радова из конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку


Славица Живковић, члан комисије