



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-82/3/2017-11

12. април 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017 – Изградња фекалне канализације у индустријској зони "Миловановића Чаир" у Горњем Милановцу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

У предмеру под тачком V/1 се захтева набавка, транспорт и уградња канализационих цеви под ознаком HDPE/SN-8 те вас питамо да ли је могуће извршити измену у материјалу и то: PP ili PVC у истој класи, коруговане и тражених димензија?

Одговор:

Није могуће извршити измену у материјалу који је предвиђен предмером радова.

за Комисију за јавну набавку

Оливера Мијодраговић, члан комисије