



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-93/3/2016-11

22. јул 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2016 – Изградња два подземна кабловска вода и трафостаница у Слободној зони Смедерево

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 19/2016 и поставило следећа питања:

Питање 1:

Да ли се MBTS диже на ниво пута?

Одговор 1:

Обе трафо станице се подижу на висину већу за 10cm од нивоа пута, а удаљење од тротоара мора бити 6m са постављањем две цеви $\phi 110$ mm ради проласка других инсталација.

Питање 2:

Предмером није предвиђена мерна група на средњем напону 10kV, а предвиђена је мерна ћелија 10kV. Да ли је потребна мерна група?

Одговор 2:

Да, потребна је мерна група на високом напону (контролно мерење за дистрибуцију).

Питање 3:

На нисконапонској страни нису предвиђена бројила за контролно мерење (4 ком) по тендерској спецификацији. Да ли су потребна мерна ел. бројила?

Одговор 3:

Да, потребна су на крајевима NN шинског развода.

Питање 4:

Молим вас за информацију о термину обиласка локације.

Одговор 4:

Конкурсном документацијом на страни 15/76 је наведено: „Обилазак локације и увид у постојећу документацију биће организован у договору са особом задуженом за обилазак локације, а то је Невенка Станисављевић, телефон 064/8449-119, у периоду од 8.00 до 15.00 часова.“

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије