



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-109/3/2017-11

25. мај 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 31/2017 – Изградња водоводне мреже у индустријској зони у Владичином Хану

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 31/2017 и поставило следеће питање:

Питања:


Црпна станица – позиција V.1

1. Која је радна тачка пумпе?
2. Како је планирана контрола рада пумпе?
3. Како се планира напајање црпне станице електричном енергијом?
4. Да ли су обе пумпе радне или је једна резервна?

Одговори:

1. Описом позиције у предмеру и предрачуну је дата пумпа којом се дефинише висина дизања пумпе и количина воде, а сам произвођач даје радну тачку пумпе.
2. Рад пумпе се контролише аутоматски сигналним каблом који иде од резервоара до црпне станице.
3. Напајање ће се вршити са нисконапонске мреже која се налази у непосредној близини црпне станице.
4. Једна пумпа је радна, а друга је резервна.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије