



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-61/3/2018-11

10. мај 2018. године  
Кнеза Милоша 20  
Београд

**Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 35/2018 – Изградња улице Борисава Стефановића, општина Бабушница**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 35/2018 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Да ли можемо уместо ливених белих бетонских ивичњака 20/24 и 12/18, нудити вибропресоване беле бетонске ивичњаке истих димензија?

**Одговор 1:**

Конкурсна документација ће бити измењена, тако да ће уместо ливених белих бетонских ивичњака 20/24 и 12/18 бити вибропресовани бели бетонски ивичњаци истих димензија.

**Питање 2:**

У позицији Ц.1. у делу радова за водоводну мрежу, да ли можемо нудити електрофузионо заваривање ХДПЕ цеви нп 10, уместо сучеоног заваривања?

**Одговор 2:**

Не може се нудити електрофузионо заваривање ХДПЕ цеви нп 10 остаје како је дато у предмеру радова.

**Питање 3:**

У делу додатни услови, под бројем 4-вертикална платформа за рад на висини, да ли може камион са корпом за рад на висини или је грешка?

**Одговор 3:**

За предметне радове није потребна вертикална платформа за рад на висини, конкурсна документација ће бити измењена.


**Питање 4:**

На страни 6/109, као и 31/109 тражите у техничким капацитетима и располагање асфалтном базом, а како сама пописна листа не садржи све релевантне податке, да ли је потребно (сходно Закону о планирању и изградњи) доставити привремену грађевинску дозволу или извод из листа непокретности?

**Одговор 4:**

За асфалтну базу није потребно доставити привремену грађевинску дозволу ни извод из листа непокретности.

за Комисију за јавну набавку

  
Славица Живковић, члан комисије