



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-66/3/2018-11

18. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 37/2018 – Реконструкција и доградња атлетског стадиона у Краљеву

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 37/2018 и поставила следећа питања:

Питање:

На страни 7 конкурсне документације пише:

Уз понуду се мора доставити :

- два узорка у складу са позицијама у предмеру радова: V- ИЗРАДА СИНТЕТИЧКЕ АТЛЕТСКЕ ПОДЛОГЕ, позиција 1. и 2.

са пратећом документацијом за оба узорка:


- Сертификат издат од стране МРА Otto Graff Instituta у Штутгарту или еквивалентно
- Сертификат IAAF за производ који се уграђује
- Техничку спецификацију- Labo test, од независне институције

Питање: На страни 7 конкурсне документације треже се посебни докази за тражену подлогу у виду два сертификата за материјале из техничких описа. Морамо да констатујемо да је вероватно начињена грешка и да се траже сертификати за подлогу од 20мм. То није могуће доставити јер за такву подлогу не постоји IAAF сертификат, зато што је то задесљани део стазе на одређеним позицијама различитих дисциплина, а урађен је од истих материјала као и први. Ову тврдњу можемо видети на сајту IAAF-а.

Одговор:

Наручилац након провере на сајту IAAF-а уважава примедбу о достављању сертификата за производ који се уграђује (позиција 2. израда синтетичке атлетске подлоге дебљине 20мм), те стога није потребно достављати сертификат IAAF-а за позицију 2.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије