



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-167/3/2017-11

25. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 71/2017 – Санација машинских инсталација грејања на објекту Основне школе у Делимеђу, општина Тутин

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 71/2017 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У конкурсној документацији у предмеру радова поз. 21 (стр. 48/83) Испорука и уградња бешавних цеви за топлу воду траже се цеви пресека:

31.8 x 2.9 м 33

38 x 2.9 м 80

51 x 3.2 м 65

63.5 x 4 м 100

101.6 x 4 м 20

Димензије (пресеци) цеви које се траже по стандарду JUS С.В5.221 и 225 не постоје, молимо вас да проверите димензије цеви како би могли да дамо јединичне цене.

Одговор 1:

Одговор на постављено питање ће бити дат кроз измену конкурсне документације.

Питање 2:

У конкурсној документацији у предмеру радова поз. 5.22 (стр. 53/83). Испорука и уградња канала од поцинкованог лима дебљине 0,5mm са елементима за монтажу.

У овој позицији фали количина лима у kg.

Одговор 2:

Количина лима је 12 kg. У складу са овим одговором извршиће се измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије