



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-185/3/2017-11

18. септембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 80/2017 – Изградња предшколске установе-друга фаза, општина Темерин

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 80/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

У оквиру предмера радова у делу А – ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ, у оквиру подгрупе радова А-I БРАВАРСКИ РАДОВИ на позицијама 1 и 2 тражи се уградња противпожарних врата димензија датих у оквиру предмера.

Међутим, у оквиру предмера радова није наведен степен ватроотпорности, односно није наведено на колико минута треба да буде ватроотпорност противпожарних врата.

С обзиром на напред наведено молимо вас да нам се да одговор на следеће питање:

На колико минута треба да буде ватроотпорност противпожарних врата за позиције предмера 1 и 2 у оквиру подгрупе радова А-I БРАВАРСКИ РАДОВИ?

Одговор:

У конкурсној документацији (технички опис) на страни 106/124 у графичком приказу шеме браварије Поз 1 Једнокрилна противпожарна врата кухиње (лист бр. 2) је назначена ватроотпорност: F90 што се односи на позицију 1 из предмера браварских радова, као и на страни 107/124 у Поз 2 Двокрилна противпожарна врата хидроцела (лист бр. 3) је назначена ватроотпорност: F90 што се односи на позицију 2 из предмера браварских радова.

На Ваше питање: „На колико минута треба да буде ватроотпорност противпожарних врата за позиције предмера 1 и 2 у оквиру подгрупе радова А-I БРАВАРСКИ РАДОВИ?“

Одговор је: 90 минута (F 90).

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вучновић, члан комисије