



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-79/4/2017-11

3. мај 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2017 – Изградња дела улице у индустријској зони Стефил у Ваљеву

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

У конкурсној документацији, на страни 52/74 „Атмосферска канализација“ у позицији II Земљани радови, молимо да нам разјасните позиције 1. Машински и ручни ископ (а и б) и 2. Ископ земље за сливничке везе, да ли је дошло до техничке грешке и да ли је потребно давати цене за ове позиције?

Одговор:

Није техничка грешка. Потребно је дати цену за позиције:

- машински ископ утовар и транспорт на депонију коју обезбеђује извођач радова 429,39 м3
- ручни ископ утовар и транспорт на депонију коју обезбеђује извођач радова 47,71 м3

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије