



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-44/4/2018-11

25. април 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 21/2018 – Рехабилитација коловозне конструкције некатегорисаног пута од насеља Лазница до засеока Каменица, општина Жагубица

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 21/2018 и поставило следеће питање:

Питање:

На основу предмера у тендерској документацији предвиђено је извођење асфалтног слоја од BNHS 16 у дебљини од $d=7\text{cm}$ и стабилизоване банке дебљине $d=6\text{cm}$.

На основу важећег српског стандарда SRPS U.E9.021 максимална дебљина слоја BNHS 16 износи $d=6,5\text{ cm}$.

Молимо Вас да нам одговорите да ли је можда приликом израде предмера дошло до штампарске грешке и да је предвиђена израда асфалтног слоја BNHS 16 у дебљини од $d=6\text{cm}$?

Одговор:

Приликом израде техничке документације дошло је до грешке.

Предвиђена је израда асфалтног слоја BNHS 16 у дебљини од $d=6\text{cm}$.

У складу са овим одговором конкурсна документација ће бити измењена.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије