



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-9/4/2019-11

7. фебруар 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 3/2019 – Реконструкција некатегорисаног пута од плаже „Мотел“ до насеља „Вагон чарда“ у општини Апатин

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 3/2019 и поставило следећа питања:

Питање:

Као додатни услов на страни 6 конкурсне документације у делу да понуђач располаже довољним техничким капацитетом тражена је и асфалтна база чије се власништво доказује пописном листом или аналитичком картицом.


Питање гласи:

1. Колики треба да буде минимални захтевани капацитет асфалтне базе?
2. Како нисте прецизирали удаљеност асфалтне базе од места предмета јавне набавке као ни начин на који се доказује удаљеност, указујемо наручиоцу на уочени недостатак и неправилност у конкурсној документацији.

Одговор:

Извођач ће бити у обавези да обезбеди услов да асфалт при уградњи мора да испуњава техничке услове у погледу стандарда SRPS U.E9.021 и SRPS U.E9.028, без обзира на удаљеност и капацитет базе. Напомињемо да Наручилац нема посебних услова у погледу капацитета, једино је важно да понуђач синхронизује технолошки процес тако да нема застоја, односно да капацитет базе, транспорт и сама уградња односно капацитет финишера буду усклађени да би радови били изведени квалитетно и у року.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије