



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-157/4/2016-11

22. септембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2016 – Реконструкција и доградња објекта предшколске установе "Наша радост", општина Блаце.**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2016 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Молимо вас да нам ближе објасните шта се подразумева под 100% термопрекид?

**Одговор 1:**

''100% термопрекид'' означава да алуминијумски профили од којих је сачињен оквир прозора (или др.отвор) поседују систем ''термопрекид'' по целом обиму отвора, у континуитету.

**Питање 2:**

Дефинишите о ком стаклу се ради у предмеру, јер стакло са коефицијентом прелаза топлоте 0,9 двослојно не постоји. Да ли се ради о трослојном или неком другом?

**Одговор 2:**

За застакљени део прозора максимални коефицијент прелаза топлоте треба да буде 0,9W/m<sup>2</sup>K .

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије