



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-149/4/2017-11

4. септембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 58/2017 – Реконструкција крова Основне школе „Светолик Ранковић”, општина Аранђеловац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 58/2017 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У конкурсној документацији у предмеру радова позиција IV тесарски радови, тачка 2. дашчање крова OSB плочама $d=1,2\text{mm}$.

1. Предпостављамо да је дошло до грешке и да је дебелина $1,2\text{cm}$, а наш је предлог да је можда bolje ставити OSB плоче дебелине $1,5\text{cm}$.

Одговор 1:

Како је у наведеној позицији дошло до грешке, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 2:

У конкурсној документацији у предмеру радова позиција II Лимарски радови, тачка 6. израда и опшивање viseћег олукa раз. ширине 20cm на свим објектима pocинкованим limом $d=0,55\text{mm}$.

2. Vertikala је 14/14 uobičajeno је да oluk bude раз. ширине 33cm . Molimo Vas за pojašnjenje зашто се traži да oluk bude раз. раширине 20cm ?

Одговор 2:

Конкурсна документација ће бити измењена због промене у наведеној ширини.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије