



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-171/4/2016-11

17. октобар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 61/2016 – Изградња објекта културе - зграде легата Николе Коке Јанковића (Српска академија наука и уметности), град Крагујевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 61/2016 и поставило следећа питања:

Питања:

Молимо Вас да нам одговорите на следећа питања везано за позицију лифта у оквиру машинских инсталација.

1. Молим Вас да нам потврдите да је носивост постројења 3000кг (поприлично је мала површина платформе за овако велику носивост).
2. Возно окно платформе је 1200x1400мм. Која од ових мера је ширина, а која дубина возног окна када стојите испред врата и гледате ка платформи?
3. Колика је висина дизања платформе? Другим речима колика је висинска разлика између коте готовог пода станице 0 и коте готовог пода станице 1?
4. Колика је висина последње станице? Другим речима колика је висинска разлика између коте готовог пода горње станице до врха возног окна?
5. Да ли је потребно да се уз терет вози и пратиоц на платформи?

Одговори:

1. Носивост платформе је 3000кг.
2. Ширина платформе је 1200мм, дубина 1400мм.
3. Висинска разлика између коте готовог пода станице 0 и коте готовог пода -1 је 3,32м.
4. Висинска разлика између коте готовог пода доње станице до врха возног окна је 3600мм.
5. Пратилац се не вози уз терет.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије