



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-196/4/2016-11

18. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 84/2016 – Изградња здравственог објекта специјалистичких служби са пасарелом Дома здравља, општина Кула

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 84/2016 и поставила следећа питања:

Питање 1:

У оквиру предмера радова, страна 125/279 Конкурсне документације поз. 2.10 на самом крају има специфицирано комплет 1 и ком 3. Да ли се за овај разводни орман рачуна количина 1 или количина 3? Исто питање и за поз. 2.11, на страни 126/179.

Одговор 1:

У оквиру предмера радова, страна 125/279 (РО-Х1) за позиције 2.10 комплет 1 се односи на цео орман који се нуди.

Таква су три иста ормана и зато је ком 3.

Исто важи и за позицију 2.11 (РО-Х2) дакле комплет цео орман и таква су 3 ормана.

Питање 2:

Везано за поз 2.11, на страни 127/279 Конкурсне документације - нејасан је податак колико има ових разводних ормана?

Одговор 2:

У конкурсној документацији за позицију 2.11 (РО-Маш.пр.) страна 127/279 - нуди се комплет 1 орман.

У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 3:

Да ли понуђач испуњава додатни услов за пословни капацитет, ако за испуњење тог услова приложи захтеване доказе за посао за који је уговор пре 2011. године, али су се радови изводили у последњих пет обрачунских година?

Одговор 3:

Наручилац ће прихватити као доказ и уговор о извођењу радова који је закључен пре 2011. године уколико су радови изведени у претходних 5 година (2011-2015) како је предвиђено конкурсном документацијом.

Питање 4:

Молим вас да нам појасните у вези са писмом о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса и за добро извршење посла, ко је корисник истих?

Одговор 4:

Писма о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај аванса и за добро извршење посла треба да гласе на Министарство привреде, Београд, Кнеза Милоша бр. 20.

Питање 5:

Обраћамо вам се са молбом за објавом процењене вредности јавне набавке ради прибављања банкарских гаранција на време. С обзиром на процедуре банака и сложеност самог позива мислимо да је пожељно да знамо процењењу вредност да бисмо на време добили од банке све гаранције и писма о намерама које су тражене.

Одговор 5:

Наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке, што је у складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама.

Питање 6:

У делу конкурсне документације ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА, у делу СПОЉНО УРЕЂЕЊЕ И ОПРЕМАЊЕ у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ на страни 179 нису уврштени Армирачки радови па се и позиције у оквиру рекапитулације не слажу у потпуности са предмером радова који претходи рекапитулацији.

Молимо Вас да извршите измену конкурсне документације и уврстите и армирачке радове у рекапитулацију.

Одговор 6:

У рекапитулацији радова треба да буду уврштени и Армирачки радови, тако да ће конкурсна документација бити измењена.

Питање 7:

У делу конкурсне документације ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА у делу 5.ИНСТАЛАЦИЈА за позицију 4 на страни 135 тражи се:

4	Испорука материјала и израда инсталације монофазног фиксног прикључног места за унутрашње клима јединице и рекуператоре каблом N2XH-J 3x2,5mm ² . Кабл се полаже у зиду испод малтера. Просечна дужина кабла 20м.	ком	1300
---	--	-----	------


Сматрамо да је количина од 1300 комада прикључних места за унутрашње клима јединице и рекуператоре нереално висока за овај објекат. Молимо наручиоца да провери ову ставку предмера и да да појашњење у вези количине из предмера, јер је по нама ту у питању техничка грешка.

Одговор 7:

У наведеној позицији као јединица мере треба да стоји метар.

У складу са одговором, конкурсна документација ће бити измењена.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије