



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-236/5/2017-11

18. децембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 124/2017 – Рехабилитација саобраћајнице Веље Поље у Индустијској зони „Штере” у Тутину

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 124/2017 и поставило следећа питања:

Питање 1:

Код ПОС 2.1. из групе радова 2. Доњи строј (земљани радови) имамо количину ископа 200м³. У опису позиције стоји да се ископана количина распоређује тако да је за насипање земљаних банкина иза пешачких стаза са транспортом до 2км потребно 661,07м³. Преостали материјал се одвози.

У ПОС 2.5. је предвиђена количина 661,00м³ за израду земљаних банкина иза пешачких стаза од материјала из ископа.

Питање: Како количина ископа не покрива количину потребну за земљану банку и обзиром да се ради о насељеном месту и СТД од 2км није одговарајућа за превоз материјала то Вас молимо да нам дефинишете у ПОС 2.5. количину материјала која се користи из ископа као и количину материјала која ће се довозити из позајмишта. Такође је потребно да нам дефинишете и СТД за превезени материјал са позајмишта.

Одговор 1:

У позицији 2.5 се количина материјала од 200 м³ са позиције 2.1 користи за дефинисане радове овом позицијом. Преостала потребна количина ($661\text{m}^3 - 200\text{m}^3 = 461\text{m}^3$) од 461 м³ се користи са локалног позајмишта на удаљености до 5 km.

Конкурсна документација ће бити измењена, у складу са одговором.

Питање 2:

Тендерским предмером није предвиђено планирање и ваљање постелице испод тротоара, а технолошки се ова позиција мора извести.

Одговор 2:

Конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 3:

Такође тендерским предмером није предвиђена уградња тампонског слоја испод тротоара иако је дата у детаљу и техничком опису радова.

Одговор 3:

Конкурсна документација ће бити измењена.

Питање 4:

Тендерским предмером није обухваћена уградња баштенског ивичњака којим се оивичава тротоар а исти је предвиђен у нормалном попречном профилу

Одговор 4:

Конкурсна документација ће бити измењена.


Питање 5:

Да ли за асфалтирање тротоара можемо слој АБ4 заменити слојем асфалта АБ8 јер исти технолошки одговара предвиђеној дебљини асфалта $d=3\text{cm}$?

Одговор 5:

Наручилац остаје при условима који су дати у опису позиције из предмера радова.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије