



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-157/5/2016-11

26. септембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2016 – Реконструкција и доградња објекта предшколске установе "Наша радост", општина Блаце.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 52/2016 и поставило следећа питања:

Питање 1:

Можете ли да нам доставите слику попречног пресека профила са 100% термопрекидом?

Одговор 1:

Детаљ попречног пресека алуминијумског профила са термопрекидом није садржан у техничкој документацији.

Питање 2:

Пошто сте у одговору од 22.9.2016. године навели да је за застакљени део прозора максимални коефицијент прелаза топлоте $0,9\text{W/m}^2\text{K}$ да ли је дозвољен минимални коефицијент прелаза топлоте $1,1\text{W/m}^2\text{K}$

Одговор 2:

Максимални коефицијент прелаза топлоте од $0,9\text{W/m}^2\text{K}$ означава највећу дозвољену вредност за дати коефицијент док минимални коефицијент није задат. Коефицијент прелаза топлоте од $1,1\text{W/m}^2\text{K}$ представља већу вредност од задате.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије