



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-162/5/2016-11
26. септембар 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2016 – Изградња фискултурне сале Основне школе "Живко Томић" у Доњој Шаторњи, 1. фаза, општина Топола.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2016 и поставило следеће питање:

Питање:

U konkursnoj dokumentaciji u predmeru radova Pozicija VI Stolarski radovi kod izrade prozora traži se da se postavi zaštitna mreža sa unutrašnje strane.

Molimo Vas za pojašnjenje o kojoj mreži se radi, od kog materijala treba da bude zaštitna mreža?

Одговор:

На столарији сале треба урадити заштиту која би се изводила на следећи начин:

- израда рама од кутије 30x30, а испуну урадити од грифованог плетива са величином окаца 50x50мм и дебелином жице 3,8мм. Причвршћење се може вршити за прозоре на зид или шток прозора, а на вратима везати за шток врата. Причвршћивање решетке направити тако да може да се отвори ради чишћења стакла.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије