



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-179/5/2016-11

1. новембар 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 83/2016 – Изградња улице Бошка Бухе са атмосферском канализацијом, општина Бабушница

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 83/2016 и поставило следеће питање:

Питање 1:

Молимо вас за појашњење позиције бр. 13 и бр. 14 Фаза 1 – Коловоз и позиције 16. у предмеру радова. У наведеним позицијама ради се о набавци Гајгер сливника и решетки за исте и њиховој уградњи. У позицијама 13, 14 и 16 стоји набавка и уградња, стога молимо за појашњење.

Одговор 1:

Грешком је два пута предвиђена позиција набавке и уградње Гајгер сливника, тако да се позиције 13 и 14 бришу из предмера, док позиција 16 остаје у изворном облику. У складу са датим одговором биће измењена конкурсна документација.

Питање 2:

Молимо за појашњење асфалтне мешавине BNHS 22 у позицијама леви и десни тротоар, јер смо се обратили Универзитету у Нишу како бисмо добили рецептуре за справљање исте и они су нас обавестили да у стандарду не постоји таква асфалтна мешавина.

Одговор 2:

Грешком је у предмеру радова унето BNHS 22. Исправно је BNS 22. У складу са датим одговором биће измењена конкурсна документација.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије