



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-82/6/2017-11

5. мај 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017 – Изградња фекалне канализације у индустријској зони "Миловановића Чаир" у Горњем Милановцу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Позицијом V/1 предвидјена је набавка и уградња ребрстих канализационих цеви класе S-8:

1. HDPE Fi 315 mm – унутрашњи пречник 290 mm и
2. HDPE Fi 250 mm – унутрашњи пречник 230 mm

Обавештавамо Вас да у Републици Србији не постоји производач тразених цеви па тим поводом постављамо питање :

Да ли је могуће предвидјене цеви заменити цевима које израђују домаћи произвођачи :

1. HDPE Fi 315 mm – унутрашњи пречник 290 mm са HDPE DN/ID 340/300 SN 8
2. HDPE Fi 250 mm – унутрашњи пречник 230 mm са HDPE DN/ID 270/250 SN 8

Одговор:

У конкурсној документацији у предмјеру радова - позиција V/1 ће бити измењена, тако да је потребна набавка и уградња цеви:

HDPE DN/ID 340/300 SN 8 – спољни пречник 340mm, унутрашњи 300mm

HDPE DN/ID 270/250 SN 8 – спољни пречник 270mm, унутрашњи 250mm

У складу са датим одговором урадиће се измена конкурсне документације и одговарајуће померање датума јавног отварања понуда.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије