



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-75/6/2018-11

18. мај 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 43/2018 – Реконструкција и надоградња објекта Центра за социјални рад у Меровини**

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 43/2018 и поставило следећа питања:

**Питање 1:**

Стабилан систем детекције и дојаве пожара

Поз.бр.8. гласи :

Испорука и полагање кабла J-N(ST)N(2x2x0.8) делимично у перфорираним носачима каблова (предмет пројекта електро енергетских инсталација), делимично у зиду у ребрастим цевима за инсталацију сигналне петље и сигналних линија. ....m.800

**У тендерској документацији нисам нигде видео позицију перфорираних носача каблова (PNK).**

**Моје питање је где се налази та позиција у тендерској документацији ?**

**Одговор 1:**

Ако не постоји у конкурсној документацији, онда само у зиду у ребрастим цевима.

**Питање 2:**

Телефонска и рачунарска мрежа

Поз.бр.1.гласи:

RACK орман са 36 панела ..... Ком. 1

Моје питање: какав је то орман, његове димензија, какви су то 36 панела, да ли су за орман потребни следећа опрема за његово комплетирање: вентилатор са термостатом, полице за смештај опреме, носачи каблова хоризонтални, панел са 8x2P+E утичницама са прекидачем, итд., па ако је потребно, одговорите која опрема и количина?

**Одговор 2:**

RACK орман 19" slobodnostojeći, 42HU 1970/800/800 са опремом:

19" 8 x SCHUKO, 1HU

19" patch panel за 24 утичнице, 1HU, 2 ком

19" telefonski patch panel 25 утичница

19" panel за рањирање каблова, 3ком

19" Ventilator polica, 2HU

19" fluo svetiljka

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вучновић, члан комисије