



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-155/6/2016-11
23. септембар 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 64/2016 – Побољшање енергетске ефикасности објекта предшколске установе "Наша Радост", општина Лучани.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 64/2016 и поставило следеће питање:

Питање 1:

У предходном захтеву на постављено питање како је предвиђено постављање термоизолације и која је завршна обрада преко плоча добили смо Ваш одговор који гласи "Према детаљу из пројекта који су у прилогу овог одговора" и дали сте цртеже детаља.

Из детаља "А" "В" UZI фасадни SZ1 и SZ3 које сте нам доставили можемо видети слојеве и редослед, позицију, термоизолације али у предмеру није дефинисан начин фиксирања. Пре свега нас интересује фиксирање слоја који се уграђује преко опеке а на исти се наноси слој малтера.

Сматрамо да су детаљи неубиčajено решени и да се малтер не може наносити преко EPS, а без мреже рабца и др.

Молимо Вас за појашњење.

Одговор 1:

Потребна је рабиц мрежа. У складу са овим одговором извршиће се измена конкурсне документације и померање рока отварања понуда.

Питање 2:

У тендерској документацији на великом броју позиција постоје једнокрилни прозори димензија 1800/1500, 1800/1200, 1800/1950, 1800/1600.

Мишљења смо да уколико се направе једнокрилни прозори ових димензија није могуће да раде како треба, тј. да се отварају и затварају како треба, јер су са овим димензијама пробијене све дозвољене границе за величину једнокрилног прозора. Могуће је направити овакве прозоре, али без икакве гаранције на функционалност, тј. на оков.

Да ли дати понуду, без обзира на ову чињеницу, за једнокрилне прозоре или ће бити промењена спецификација са једнокрилних на двокрилне прозоре?

Одговор 2:

Погледати шему браварије (прозора), пошто се ти сви прозори израђују једним делом као фиксни (надсветло), а други део се отвара око вертикалне и хоризонталне осе. Тако да није могуће мењати прозоре (нема потребе) из једнокрилних у двокрилне и тако је могуће понудити квалитетне окове.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије