



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-109/7/2017-11

7. јун 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење III Конкурсне документације за јавну набавку број 31/2017 – Изградња водоводне мреже у индустријској зони у Владичином Хану

Заинтересовано лице затражило је појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 31/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Допуном и изменом конкурсне документације нисте навели која је дужина сигналног кабла, т.ј. колико је растојање од резервоара до црпне станице.

Како ова позиција утиче на укупну понуду, молимо Вас да нам одговорите на постављено питање.


Која је дужина сигналног кабла од резервоара до црпне станице?

Одговор:

Уградња сигналног кабла између црпне станице Прибој и резервоара у Мазараћу није пројектом предвиђена, већ је предвиђена уградња склопке са регулатором притиска „пресостат“ тако да пумпе раде на основу промсне притиска.

Ако се, у питању, мислило на сигнални кабал од три сонде у резервоару црпне станице до пумпе онда је потребно уградити око 5 m овог кабла а то сигурно не утиче на висину понуде. По пројекту уградња резервоара од полиетилена од 3000 литара планирана је тик уз простор за смештај пумпи, као што је приказано на цртежу „Пумпна станица Прибој“ која се налази у саставу конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије