



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-150/7/2017-11

14. септембар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 59/2017 – Реконструкција и санација спортске дворане Техничке школе „Милета Николић“, општина Аранђеловац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 59/2017 и поставило следећа питања:

Питање 1:

ПОС 07.01. стр. 57/199

У тендерској документацији су готово детаљно дати прилози пројектне документације водовода и канализације пројекат електринсталација јаке и слабе струје а нема потребних информација ни у тендерском опису везаних за конструкцију.

Молимо да се дефинише димензија ХОП профила предвиђеног за рожњаче које се мењају обзиром на повећање оптерећења као и њихово растојање.

Одговор 1:

У пројекту постоје прорачуни свих профила.

У тендерској документацији цена се формира по килограму.

Питање 2:

ПОС 01.07. стр. 48/199

Да ли је дозвољена демонтажа пода и подконструкције пода са оштећењем исте јер у опису није написано „пажљива демонтажа“ али ни рушење, као и начин утовара и истовара из возила?

Одговор 2:

Нема потребе за заштитом демонтираног материјала.

Истовар кипањем.

Питање 3:

ПОС 01.12. стр. 48/199

Надсветло на крову није профилит стакло (вероватно се мисли на копилит који је на калканима) већ је профилисани полиестер. Да ли су дозвољена оштећења јер је исти предвиђен за одвоз на депонију?

Одговор 3:

Нема потребе за заштитом демонтираног материјала.

Истовар кипањем.

Питање 4:

ПОС 05.04. стр. 50/199

Термоизолација зидова сутерена са унутрашње стране од минералне вуне не предвиђа завршну обраду нити заштиту термоизолације било каквом облогом. Шта се мислило са овом позицијом?

Одговор 4:

Испуштена је заштита термоизолације.

Ценом обухватити:

- Постављање полиетиленске фолије 1000;
- Арматурна мрежа Q-84;
- Рабиц мрежа и малтерисање.

Конкурсна документација ће, у складу са овим одговором, бити измењена.

Крајњи рок за подношење понуда и Јавно отварање понуда ће бити померени.

Питање 5:

ПОС 06.07. стр. 57/199

Уградња седишта од чамових летви са описом 3 x 5 подразумева положај летве на кант на размаку од 3 цм могу произвести меру од 36 цм за ширину клупе ако је предвиђено да летва лежи по широј страни произилази ширина од 37 цм.

Све то мање више утиче на цену али пре свега неубичајено је да се за дату позицију користи чамовина која је мека и често пуна смоле.

Одговор 5:

У пројекту постоји детаљ седишта.

Ширина седишта је 37цм. Летве леже по широј страни.

Чамове даске треба обрадити и лакирати.

за Комисију за јавну набавку



Миранда Вученовић, члан комисије