



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-42/8/2020-11

15. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговори на питања – појашњење V Конкурсне документације** за јавну набавку број 6/2020 – Изградња путне инфраструктуре ка зимском центру „Бељаница“, манастиру Манасија и Бањи Ждрело на територији општине Петровац на Млави

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 6/2020 и поставило следеће питање:

**Питање:**


У позицији 6,3 Ограда на мостовској конструкцији, пошто на достављеним цртежима у конкурсној документацији не постоје следећи подаци а битни су за ограду моста од прохрома (материјал WN1.4301-AISI304L), молимо вас да дефинишете следеће:

- дебљину лима од кога се праве стубови
- пречник цеви и дебљину зида хоризонталних цеви
- површинску обраду цеви и лимова за стубове (полирано или брушено)
- начин везивања цеви за стубове (заваривањем или решење са вијцима да би била демонтажна)
- димензије и дебљину анкер плоча за причвршћивање стубова за бетонску конструкцију моста

**Одговор:**

- Предвиђена дебљина лима од ког се праве стубови је  $s=3 \text{ mm}$
- Пречник хоризонталних цеви је  $50 \text{ mm}$ , а дебљина зида  $s= 1,5 \text{ mm}$
- Површинска обрада цеви и лимова је брушена
- Цеви се за стубове везују заваривањем
- Димензије анкер плоча су  $320 \times 200 \times 5 \text{ mm}$

за Комисију за јавну набавку

  
Миранда Вученовић, члан комисије