



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-155/9/2016-11
30. септембар 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење VI Конкурсне документације за јавну набавку број 64/2016 – Побољшање енергетске ефикасности објекта предшколске установе "Наша Радост", општина Лучани.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 64/2016 и поставило следећа питања:

Питања:

Молим Вас да ли можете да нам образложите зашто је у тендеру тражено да унутрашње ПП клупице буду од тврдог дрвета „Уз прозор се поставља дрвена клупица изнутра“, а не од ПВЦ када су у том случају скупље 4-5 пута тј. 400-500%, а столарија је већ од ПВЦ материјала? Спољашње окапнице су тражене да буду „Уз прозор испоручити солбанк од елоксираног алуминијума. Све површине извести у боји 9010 по РАЛ карти.“, да ли то значи да треба да буду у белој боји и ПП клупице и спољашње окапнице?

Одговор:

Подпрозорске клупице морају бити од тврдог дрвета због унутрашњег енетријера (преовладавају дрвене површине) и због тога су тражене дрвене клупице. Све површине морају бити у РАЛ 9010 тако да и клупице морају бити у тој боји.

Питање:

На страни 75 конкурсне документације у рекапитулацији сте навели:

Укупно динара без ПДВ-а
ПДВ
Укупно динара без ПДВ-а

Да ли Наручилац заиста мисли на укупну цену без ПДВ-а или је у питању штампарска грешка?

Одговор:

У питању је грешка. У складу са одговором извршиће се измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, члан комисије