



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-124/2/2015-11

17. јул 2015. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење 1 Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2015
– Изградња вреловода топле потрошне воде и реконструкција инсталација у подстаници опште болнице „Ђорђе Јоановић” у Зрењанину

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2015 и поставило следеће питање:

Питање:

Предмером радова за изградњу вреловода топле потрошне воде и реконструкцију инсталација у подстаници опште болнице „Ђорђе Јоановић” у Зрењанину дефинисане су пумпе на следећи начин:


B1.	PS-4 DEČIJE ODELJENJE		
B1.2.	MAŠINSKI RADOVI		
12	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe prirubnicke DN32 NP06/10 H=8,5m V=5,22m/h n < 3000 o/min P=245 - 280 - 400W	kom	4
B2.	PS-5 UPRAVNA ZGRADA		
B2.2.	MAŠINSKI RADOVI		
9	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe DN32,prirubnički spoj NP 06/10 H=3,2m; V=4,7m ³ /h; n=1500 o/min; P=120-140-185W	kom	2
B3.	PS-6 STARA HIRURGIJA		
B3.2.	MAŠINSKI RADOVI		
12	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe DN50, prirubnički spoj NP 06/10 H=9 m; V=10,5 m ³ /h; n < 3000 o/min; P=450-530-720W	kom	4
B4.	PS-7 UPRAVNA ZGRADA		
B4.2.	MAŠINSKI RADOVI		
9	Isporuka i montaža cirkulacione pumpe DN32,prirubnički spoj NP 06/10 UPS 32 - 60FB, H=3,2m; V=4,7m³/h; n=1500 o/min; P=120-140-185W	kom	2

Питање: Само пумпе за PS-7 Управну зграду јасно су захтеване са ознаком FB, односно као прирубничке (F) бронзане (B) пумпе. Да ли је потребно да и остале пумпе (за PS-4, PS-5 и PS – 6) буду бронзане, односно да буду еквивалентне Grundfos pumpama sa oznakom B?

Одговор:

За све подстанице се траже прирубничке пумпе ознаке F. Разлог је лакша замена при одржавању. Да ли је тип кућишта од бронзе или други, није пресудно.

за Комисију за јавну набавку


Миранда Вученовић, члан комисије

Доставити:

- Заинтересованом лицу
- Архиви