



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-136/2/2015-11
20. јул 2015. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 30/2015 – Изградња трафостанице 10/04 кВ у индустријској зони „Мурица 1“ у Белој Паланци

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 30/2015 и поставило следеће питање:

Питање:

У предмеру радова је предвиђена опрема на ВВ и НН за два енергетска трансформатора а у предмеру се тражи један – да ли је то грешка?

Тендером је предвиђена типска трафо кућица производње „Бетоњерка“ Алексинац са косим кровом. Да ли може да трафостаница буде од другог произвођача с обзиром на то да „Бетоњерка“ Алексинац не ради.

Одговор:

У предмеру радова предвиђена је опрема на ВВ и НН за два енергетска трансформатора, у предмеру се тражи један из разлога што се у првој фази уграђује само један трафо, како је прописано у условима Електродистрибуције.

Трафостаница може да буде и од другог произвођача.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије

Доставити:

- Заинтересованом лицу
- Архиви