



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Број: 404-02-277/4/2014-11
24. октобар 2014. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 54/2014 – Изградња саобраћајнице „Индустријска 1” у индустријској зони „Минел” у Туприји.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 54/2014 и поставило следеће питање:

Питање:

1. Један од додатних услова је тај да -1 извршилац (одговорни извођач радова) поседује личну лиценцу 413 или (412 и 414) или (415 и 414) или (418 и 414). Зашто је потребно да један извршилац има две лиценце? Односно да ли може два лица да испуне овај улов, тј нпр. Да ли може један извршилац да има лиценцу 412, а други 414?
2. За позицију радова бр. 14 стр. 50/88 Набавка, транспорт и уградња бетонских сивих ливених баштенских ивичњака са завршним бетонским слојем 8-18-60 у слоју бетона са фуговањем спојница, молимо вас да нам појасните – прецизирасте димензију баштенских ивичњака и дебљину слоја бетона на који се ивичњаци постављају?
3. За позицију радова бр. 6 стр. 55/88 Кишна канализација улица Индустријска, Израда армирано бетонских ревизионих силаза Ø800 у количини од 8ком. Молимо Вас да нам одговорите колика је дубина ревизионог силаза у метрима по комаду?
4. За позицију радова Д. Израда прикључака стр. 54/88 Израда секундарних прикључака у количини од 10ком, наше питање је која је раздаљина између главног вода до шахте?

Одговор:

1. Кроз ово појашњење, Наручилац врши измену Конкурсне документације за јавну набавку број 54/2014, тако што се у делу конкурсне документације 4.2.- Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке, 4. Услов, текст:
„Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то:
- дипл. инж. грађ. или инж.грађ.
413 или (412 и 414) или (415 и 414) или (418 и 414) -1 извршилац
- дипл. инж. електронике
450 -1 извршилац”,

мења и гласи:

„Да планирани одговорни извођачи радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци поседују личну лиценцу и то:

1 дипл.грађ.инг са личном лиценцом **413**

или

2 дипл.грађ.инг, од којих један поседује лиценцу **412** а други дипл.грађ.инг. поседује лиценцу **414**

или

2 дипл.грађ.инг, од којих један поседује лиценцу **415** а други дипл.грађ.инг. поседује лиценцу **414**

или


2 дипл.грађ.инг, од којих један поседује лиценцу **418** а други дипл.грађ.инг. поседује лиценцу **414**

и

1 дипл.инж.електротехнике са личном лиценцом **450**

2. Димензије ивичњака су (8-18-60)cm а дебљина слоја бетона је 15 cm.
3. На питање под бројем 3 већ је одговорено кроз Појашњење I од 20. октобра 2014. године (дужина је 15м).
4. На питање под бројем 4 већ је одговорено кроз Појашњење I од 20. октобра 2014. године (L=8м).

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, председник комисије

Доставити:

- Заинтересованом лицу
- Архиви