



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-86/2014-11

6. јун 2014. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број О/13-2014 – Изградња школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић”, Велико Средиште, Општина Вршац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број О/13-2014 и поставило следећа питања:

Питање:

Везано за јавну набавку: изградња школско-спортске сале ОШ „Бранко Радичевић” Велико Средиште, Општина Вршац (број набавке О/13-2014), молимо да нам појасните следеће:

VIII СТОЛАРСКИ РАДОВИ

У тендерској документацији је за позицију „столарски радови” описом предвиђено да се сви елементи израђују од „алу-пластиф” профила. У приложеним шемама за исте позиције су дати различити описи. Негде се елементи израђују од ПВЦ „петокоморних профила” а за неке елементе је описом предвиђено да се израђују од „пластифицираних алуминијумских профила” ...

- да ли се елементи производе од ПВЦ петокоморних профила, пластифицираних алуминијумских профила или и од једних и од других у зависности од потребе Наручиоца?
- ако се израђују од једних и других профила, потребно је да то Наручилац дефинише по позицијама из шема браварије
- да ли су пластифицирани алуминијумски профили са термопрекидом?

XII МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ

Позицијом број 3. Наручилац је предвидео израду термофасаде „у саставу лепак-стиропор d=16cm...”

- Обзиром да тражена дебљина стиропора d=16cm није стандардна, да ли је Наручилац мислио да се тражена дебљина оствари стиропором, у два или више слојева (нпр. 2x8, 10+6, 2x5+6 или сл.)?

Одговор:

У Позицији VIII Столарски радови, накнадно је рађена енергетска ефикасност па су морали да се задовоље критеријуми ЕЕ, сва спољашња столарија је морала да се мења са Алу на ПВЦ, тако да је она од ПВЦ петокорних профила са нискоемисионим стаклима пуњена са криптоном и аргоном као што је приказана у шемама, док унутрашња остаје од Алу пластифицираних профила без термопрекида.

У Позицији XII Молерско фарбарски радови, фасада се састоји од више слојева стиропора.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ



Оливера Јокић, дипл. економиста

Достављено:

- Заинтересованом лицу
- Архиви