



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-82/4/2017-11

28. април 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017 – Изградња фекалне канализације у индустријској зони "Миловановића Чаир" у Горњем Милановцу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 17/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Обраћамо Вам се поводом јавне набавке бр.17/2017 а тиче се изградње фекалне канализације у индустријској зони „Миловановица Чаир“ у Горњем Милановцу са питањем:

После обиласка предметне локације дана 25. априла 2017. године установили смо да позиција II/2 (уклањање насипа) не одговара фактичном стању на терену.

У предмеру је дато уклањање насипа булдозером. (између шахти S43-S45)

-Сматрамо да је, узимајући у обзир стање на терену (близина објеката и реке), уклањање насипа могуће једино извозом земље сто наравно покупује поменуту позицију радова.

-У сваком случају уклањање насипа може угрозити стабилност објеката који се налазе поред пројектоване трасе.

-Предмер не третира враћање насипа у првобитно стање.

-Предмер не третира уклањање и поновно враћање у првобитно стање објеката (ограде, бетонски зидови, регулисано корито потока-између S45-S46) који се налазе у зони пројектоване трасе.

Молимо Вас да нам у сто краћем року одговорите на горе постављена питања.

Одговор:

Након обиласка локације дела терена утврђено је да су ваше констатације исправне, односно да је у међувремену дошло до промена стања на терену које онемогућавају извођење радова у једном делу пројектоване трасе, тј. да је једини начин да се проблем превазиђе измена трасе фекалног колектора. Након празника извршиће се измена конкурсне документације и одговарајуће померање датума јавног отварања понуда.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, заменик члана комисије