



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-182/3/2017-11

30. август 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 91/2017 – Рехабилитација саобраћајница и паркиралишта у општини Свилајнац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 91/2017 и поставило следеће питање:

Питање 1:

На странама (48/72 поз.1.14; 49/72 поз 2.15; 51/72 поз 3.15 и 52/72 поз 4.14) дат је опис који гласи:

- Израда сливника са таложником. У цену урачунати набавку и уградњу бетонске цеви фи 400 која се поставља на бетонској плочи дебљине 20цм и набавка и уградња сливне решетке. Обрачун по ком.

Наше питање је: Која је дубина сливника?

Одговор : Дубина сливника износи 1м.

Питање 2:

На странама (49/72 поз.2.3 и 50/72 поз.3.3) дат је опис који гласи:

- Разбијање асфалтног застора и бетонских површина са утоваром и одвозом шута на депонију. (јединица мере је м2)

Наше питање је: Која је дебљина површина које се руше?

Одговор : Дебљина површина које се руше износи 15цм

Питање 3:

На страни 53/72 поз. бр. 13 гласи:

Набавака, транспорт и уградња асфалта АБ 8 у слоју $d=4\text{cm}$ $190 \times 5 \times 0,75 = 285$, дата је јединица мере м3(метар кубни). Мишљења смо да је јединица мере м2 (метар квадратни) па Вас молимо да исправите уколико смо у праву.

Одговор: Јединица мере је м2 (метар квадратни). Биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије