



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-115/3/2016-11

2. август 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 37/2016 – Изградња саобраћајница у индустријској зони „Стефил” у Ваљеву

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 37/2016 и поставило следеће питање:

Питање:

На страни 51/78 у позицији 3.6. коловозне конструкције да ли се ради слој асфалт бетона АВ 11 дебљине 4 cm или 5cm ?

Одговор:

Слој асфалт бетона АВ 11 се ради у дебљини од 5cm, као што је дефинисано у Техничком опису пројекта.

за Комисију за јавну набавку

О. Мијодраговић

Оливера Мијодраговић, члан комисије