



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-150/4/2016-11
23. септембар 2016. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 74/2016 – Реконструкција локалних путева у селу Сувојница, општина Сурдулица.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 74/2016 и поставило следећа питања:

Na strani 5/70 u konkursnoj dokumentaciji , kao dokaz da ponuđač raspolaže sa neophodnim poslovnim kapacitetom potrebno je da dostavi referencu za radove na izgradnji/ili rekonstrukciji i/ili sanaciji saobraćajnica u iznosu od minimum 48.000.000,00 dinara bez PDV,od čega je izveo najmanje jedan posao u minimalnom iznosu od 16.000.000,00 dinara bez PDV uz dostavljanje Potvrde iz konkursne dokumentacije.....

Naše pitanje glasi :

- 1. Da li ćete prihvatiti kao referencu Ugovor: „ Реконструкција локалних некатегорисаних путева у насељу“ са радовима : Iskop zemlje, uređenje posteljice, izrada bankina od drobljenog kamenog agregata, izrada donjeg nosećeg sloja od tucanika, izrada gornjeg nosećeg sloja asfalta BNS 22..... ?**
- 2. Potvrda da li mora biti dostavljena u originalu ili može u fotokopiji ?**

Одговори:

1. Наручилац ће прихватити наведени Уговор о извођењу радова.
2. Потврда о изведеним радовима може бити достављена и у фотокопији.

Питање:

U obrascu 13.Konkursne dokumentacije ,Predmer i predračun radova za 3245 i 5177 na poziciji 9.stoji „Spravljanje i mašinsko ugrađivanje asfaltnog sloja za izradu kolovozne konstrukcije od BNS 32 d=8 cm. Cena obuhvata spravljanje sa nabavkom materijala,ugrađivanje i zbijanje asfaltne mešavine.Obračun po m2 za sloj debljine 7 cm“

Naše pitanje glasi :

- 1. Koja debljina asfalta se radi d=8 cm ili d=7 cm jer je različita cena?**

I u ostalim predračunima se javlja identičan problem.

Одговор:

Дебљина асфалта треба да буде d=8cm. У складу са овим одговором извршиће се измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку

Миранда Вученовић, заменик члана комисије