



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-80/6/2016-11

7. јул 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење IV Конкурсне документације за јавну набавку број 15/2016 – Извођење радова на рехабилитацији и појачаном одржавању државног пута ШБ реда 442, веза са државним путем 258 (158 стара ознака пута) - Крива Феја - Горња Љубата - веза са државним путем 234, деоница: Љубата-Крива Феја од km 32+298,60 до km 35+516,94 (II фаза)

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 15/2016 и поставило следеће питање:

Питање:

У тендерској документацији није наглашено који је тип челичне заштитне ограде. Није наглашена ни јединица мере за поменути позицију (предпостављам да је дато у метрима). Молимо Вас да нам тачно прецизирате тип заштитне ограде.

Такође нас интересује и процењена вредност јавне набавке.

Одговор:

Извођење (реализација) заштитне ограде врши се према ситуацијама у пројекту, детаљним цртежима на ситуацијама и посебним детаљним типским цртежима.

Евентуална одступања од пројекта се морају посебно утврдити, а измене унети у пројекат изведеног стања.

Елементи заштитне ограде и начин постављања су прописани важећем српским стандардом СРПС У.С4.110 (Заштитне ограде, челичне – Технички услови за постављање).

Квалитет уграђених елемената заштитне ограде треба да одговара уобичајеним нормама квалитета за индустријске производе, а произвођач се може позвати на одговарајуће атесте и друге доказе који верификују квалитет предвиђеног елемента.

Постављање заштитне ограде у кривинама и на местима где постоје одређене дилатације треба урадити у свему према препорукама из стандарда.

Горња ивица заштитне ограде мора бити 0.75 м изнад тла.

Дужина заштитне ограде мора бити најмање 28 м, на висини од 0.75 м.

Завршни елементи заштитне ограде изводе се спуштањем на дужини од 12 м.

Дужина стубова је 1.9 м али могу бити и краћи у случају да постоје подземни водови поред пута.


Највеће одстојање између стубова носача сме износити 4.0 м.

Антикорозиона заштита, побијеног стуба изнад тла, елемената заштитне ограде и елемената за везу ограде са стубом мора бити потпуна.

Обрачун се врши по метру дужном постављене ограде.

У складу са чланом 61. став 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац не објављује процењену вредност јавне набавке.

за Комисију за јавну набавку



Оливера Мијодраговић, члан комисије