



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-64/11/2016-11

10. јун 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење IX Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 – Извођење радова на доградњи ОШ „Мирослав Антић“, град Ниш

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 11/2016 и поставило следеће питање:

Питање 1:

Код додатних услова између осталог тражите да понуђач има аутодизалицу или торањски кран. Наше питање гласи: да ли испуњавамо услов ако у власништву имамо фиксни кран а што се може видети из пописне листе на дан 31. децембар 2015. године?

Одговор 1:

Појам „фиксни кран“ није јасно дефинисан и није познато шта Ваш назив у пописној листи то подразумева. Конкурсном документацијом је предвиђена аутодизалица или торањски кран. Простор рада је оријентационо око 30x50 метара и неопходно је дугачке елементе кровне конструкције подизати и спуштати на одређено место, што је могуће урадити само аутодизалицом или торањским краном који има руку од минимум 20 метара. Уколико Ваш фиксни кран задовољава покретљивост на самом градилишту или ако има руку од преко 20 метара да може спуштати кровне елементе на пројектовани положај, може се прихватити, уз прилагне доказа за тражене техничке захтеве и особине (Атест издат од надлежне институције у Србији где се јасно наводе техничке карактеристике, упутство за руковање, упутство за одржавање и фотографије).

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије