



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-95/3/2018-11

8. јун 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 50/2018 – Реконструкција улица Душанове, Косовске и Доситејеве и приступне улице у општини Коцељева.

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 50/2018 и поставило следеће питање:

Питање 1:

На страни бр.55 под IV Монтажни радови: 1. Набавка, транспорт и уградња PVC канализационих цеви класе S-16 (чврстоће прстена SN-8kn/m², односно за тешко саобраћајно оптерећење) произведене према условима EN13476-2. Да ли су наведене PVC цеви тврде PVC цеви или су коруговане PVC цеви?

Добила сам од произвођача информацију да се PVC S- 16 (чврстоће прстена SN 8 kn/m²), раде само у пречницима fi 250,fi 315 а не у траженом пречнику (у тендеру) fi 300 i fi 350.

Па Вас молим да потврдите да ли ови пречници одговарају.

На тржишту је велика манипулација у вези цеви, тражи се SN8 а уграђује SN4. Њихова цена је мања на тендеру, него цена у набавци.

Одговор 1:

Планиране цеви су глатке и тврде PVC цеви. Биће извршена измена конкурсне документације, захтеваће се цеви fi 315mm и fi 400mm, које по квалитету остају исте. Пре уградње мора се обезбедити атест произвођача који се доставља надзорном органу.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије