



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-35/3/2018-11

3. април 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 и поставило следеће питање:

Питање 1:

На стр. 6 конкурсне документације, под тачком 4. у оквиру техничког капацитета захтева се између осталог: асфалтна база – на удаљености до 70 км – комада 1

Напомена: Предмером и предрачуном радова предвиђена је набавка, транспорт и уградња асфалтне масе у количини од

- **BNS 22A:** 5.817,5 m² x 0,07 m (дебљина слоја) x 2,4 t/m³ (запреминска маса BNS-a) = **977,34 t**
- **AB 11:** 5.817,5 m² x 0,05 m (дебљина слоја) x 2,5 t/m³ (запреминска маса AB-на) = **727,19 t**
- **Укупно 1.704,53 тоне асфалтне масе**

Узимајући у обзир максималан рок за извођење радова који је 60 календарских дана, као и овако постављени услов везано за асфалтну базу без дефинисаног капацитета исте, сматрамо да Наручилац на овај начин доводи у питање извођење радова у захтеваном периоду у случају да изабрани понуђач располаже асфалтном базом мањег капацитета на удаљености до 70 км од градилишта (нпр. асфалтна база капацитета 30-40 т/час). Стога молимо Наручиоца да у складу са својим објективним потребама и захтеваном количином асфалтне масе која ће се уграђивати дефинише минимални капацитет асфалтне базе којом понуђач треба да располаже.

Одговор 1:

Биће извршена иземна конкурсне документације. Асфалтна база ће бити дефинисана без капацитета и удаљености базе. Дозвољена је свака разумна транспортна дужина на којој температура мешавине неће пасти на температуру нижу од прописане оптималне температуре за уграђивање. Извођач ће бити у обавези да обезбеди услов да асфалт при уградњи мора да испуњава техничке услове у погледу стандарда SRPS U.E9.021 i SRPS U.E9.028, без обзира на удаљеност и капацитет базе.

Питање 2:

На стр. 50 конкурсне документације, део III Остали радови, у позиција 3 стоји “Обрачун по m3”, док је јединица мере дата у m1 (захтева се 82,52 m). Молимо Наручиоца да усагласи предмер радова и изврши измену конкурсне документације.

Одговор 2:

У питању је техничка грешка уместо m1 треба да стоји m3, биће извршена измена конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије