



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-222/3/2017-11

13. октобар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 113/2017 – Реконструкција улица на територији општине Мајданпек

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 113/2017 и поставило следећа питања:

Питање:

У делу предмера за реконструкцију улице Јосифа Панчића у Мајданпеку, у делу предмера Објекти а у позицији 6 предвиђено је: "Набавка, транспорт и уграднај металне еластичне ограде Ограда је поцинкована, предвиђена за возило од 30т и рачунску брзину 50км/х, ограда је по стандарду SRPS EN 1317"

Обиласком локације увидели смо да је бетон на потпорном зиду девастиран и да не би поднео постављање заштитне ограде, а предмером није предвиђено санирање потпорног зида. Такође описом у позицији није најјасније о ком типу заштитне ограде се ради те вас милимо за детаљ заштитне ограде како би могли да дамо адекватну понуду.

Одговор:

Бетон у круни постојећег потпорног зида има мала оштећења. То је за доставу понуда ирелевантно и понуда се треба доставити за растојање стубова са анкер плочом на 133цм са одговарајућим металним и одговарајућим завртњем.

Ограду у свему урадити према правилнику Пuteва Србије из 2012. 9. ПРОЈЕКТОВАЊЕ МОСТОВА 9.12.2 ОГРАДЕ, за овај тип ограда (тип ЕДСП/1.33 или одговарајућа са системом за причвршћивање у бетон).

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије