



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-32/3/2020-11

2. јун 2020. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – Појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 14/2020 – Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала Сокобање

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 14/2020 и поставило следеће питање:

Питање:

Предмером и предрачуном радова за ЈН бр. 14/2020 - Реконструкција комуналне инфраструктуре у циљу унапређења туристичког потенцијала Сокобање није предвиђена позиција затрпавања рова шљунком већ само земљом иако је предвиђено асфалтирање. Да ли се ради о случајном пропусту у предмеру и предрачуноу ?

Одговор:

У асфалтним слојевима дата је конструкција од каменог агрегата.

Уз адекватно сабијање земљаних слојева (25-30cm) конструкција од каменог агрегата омогућава добијање потребне збијености.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић, члан комисије