



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-16/3/2018-11

28. фебруар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

**Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације** за јавну набавку број 3/2018 – Изградња саобраћајнице - Улица Радничка у Слободној зони Врање

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 3/2018 и поставило следеће питање:

**Питање:**

Позиција 3.6. – Крпљење ударних рупа и места на којима буде сечен коловоз асфалт бетоном АБ 11 - позиција је дата по  $m^2$  те је потребно да дефинишете дебљину слоја како бисмо могли да одредимо цену.

**Одговор:**

Дебљина слоја асфалта је од 7 до 10 см.

за Комисију за јавну набавку

  
Оливера Мијодраговић, члан комисије