



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-18/3/2018-11

27. фебруар 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 4/2018 – Санација објекта Дома здравља „Ђорђе Ковачевић” у Лазаревцу, град Београд

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 4/2018 и поставило следеће питање:

Питање 1:

У делу предмера радова ”2.СТОЛАРСКИ РАДОВИ” стоји да је потребно да ”Грађевински елементи”- прозори морају испуњавати и следеће услове:

-еквивалентни коефицијент пролаза топлоте за грађевински елемент - прозор да износи $U_{max}=1,20$ W/m²K;

-да задовољавају минимум класу C5/B5 за отпорност на ударе ветра према EN 12210;

-да задовољавају минимум класу 9A за отпорност на ударе кише према EN 12208;

-да задовољавају минимум класу 4 за пропуштање ваздуха према EN 12207;

-да задовољавају минимум класу 1 за силу руковања према EN 13115;

-да задовољавају минимум класу 4 за отпорност на механичко оптерећење према EN 13115;

-да задовољавају минимум класу 3 за чврстоћу на удар према EN 13049;

-да задовољавају минимум класу 2 за сталност функција према EN 12400. “

Имајући у виду да у нашој држави не постоји лабораторија која може да атестира и изда одговарајућу атестну документацију за све тражено конкурсном документацијом, наше питање је да ли ћете прихватити атесте иностраних сертификованих лабораторија?

Одговор 1:

У Републици Србији постоји лабораторија која може да атестира и изда одговарајућу атестну документацију за све тражено конкурсном документацијом, у питању је ”Институт ИМС а.д.”, Булевар војводе Мишића 43, Београд.

Питање 2:

Када је потребно доставити сву захтевану атестну документацију за столарске радове, при подношењу понуде или пре усвајања профила од стране надзорног органа?

Одговор 2:

Атести се достављају надзорном органу обавезно пре уградње профила и није их потребно достављати уз понуду.

за Комисију за јавну набавку


Снежана Костић, члан комисије