



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-148/3/2019-11

2. август 2019. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 68/2019 – Изградња прве фазе постројења за пречишћавање отпадних вода у функцији радне зоне у Житишту – електро радови

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 68/2019 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У позицији 4.9 ставка 2 (страница 58) наводи се CX SUPERVISOR пакет као тражена SCADA. Обзиром да је овај пакет производ фирме Омрон и намењен је комуникацији са опремом тог произвођача (иако у ставци 4.8 није наведен произвођач PLC-а, ово имплицира употребу неког PLC-а из понуде произвођача Омрон), да ли је могуће понудити неки други управљачко-надзорни програмски пакет уместо CX- SUPERVISOR?

Питање 2:

У позицији 4.9 ставка 2 (страница 58) наводи се да је потребан програм за команду, надзор и статистику. Шта се тачно подразумева под „статистиком“?

Питање 3:

У позицији 4.8 тражи се испорука пет фреквентних регулатора брзине за асинхроне моторе снаге 11kW. Које су позиције тих мотора, тј да ли су наведени у опису технолошког процеса? Ако је потребно да систем управљања регулише брзину мотора у зависности од потреба процеса, можете ли објаснити на основу којих параметара се регулише брзина?

Питање 4:

У позицији 4.8 тражи се испорука уређаја за непрекидно напајање, који треба да има аутономију 3 сата при 1500w. Да ли је неопходна толика аутономија, обзиром да то утиче на цену и габарите уређаја?

Одговор:

Будући да су питања достављена у четвртак, 1. августа 2019. године Наручилац није био у могућности да прибави одговоре. Одговори (Појашњење II) биће објављени у што краћем року.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије