



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-170/3/2017-11
25. август 2017. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговор на питање – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 – Изградња ванболничког породилишта у Лазаревцу, град Београд

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 72/2017 и поставило следеће питање:

Питање:

Да ли је неопходно да сви каблови у објекту буду ватроотпорни и уколико јесте да ли каблови са функцијом у пожару од 90 минута (Е90) задовољавају с обзиром да се каблови Е120 тешко налазе на нашем тржишту ?

Одговор:

Каблови Е120 који су предвиђени предмером односно пројектом не могу се мењати.

за Комисију за јавну набавку


Оливера Мијодраговић, члан комисије