



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-46/3/2016-11

4. април 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 8/2016
– Изградња инфраструктурне инсталације - каблирање средњапонске мреже 10кВ у
Индустријској зони с. Чукарка – Прешево

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број
8/2016 и поставило следећа питања:

Питање:

Конкурсном документацијом по ЈН бр. 8/2016 на страни 55 – Б. Електромонтажни радови у опису
позиције Р. бр. 16 наводи се набавка и уградња кабла типа ХНЕ49-А.

Да ли позиција подразумева једножилни кабл у дужини од 3x3220м или је поужен, односно, уреден у
сноп у дужини од 3x3220м ?

Одговор:

Пошто су предвиђене само 3 жиле, потребно је да кабл буде поужен.

Питање:

На страни 9. Конкурсне документације по ЈН бр. 8/2016 наведено је под тачком 3.14 контакт особа за
обилазак локације и увид у техничку документацију од стране понуђача. Да ли је обилазак локације
обавезан за понуђаче?

Одговор:

Обилазак локације је обавезан за све понуђаче.

за Комисију за јавну набавку

Тамара Ђуричић

Тамара Ђуричић, заменик члана комисије