



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-113/3/2016-11

3. август 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење I Конкурсне документације за јавну набавку број 21/2016
– Санација саобраћајне везе за индустријске зоне Север и Запад у Бајиној Башти

Заинтересована лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 21/2016 и поставило следеће питање:

Питање 1:

На страни 55/68 предмера радова у позицији 8 тражи се: набавка и уградња таложника-сепаратора.
Да би се дала адекватна понуда потребно је дефинисати спецификацију уређаја, нпр.уљни сепаратор или сепаратор масти, проток, запремину, са бајпасом или не ...?

Одговор 1:

Под позицијом 8. се подразумева постављање сепаратора-таложника са бајпасом.

Таложник са сепаратором се комбинује као један објекат. Таложењем се уклањају инертне материје (песак, шљунак, земља,...), а сепаратор масти и уља поставља се за уклањање материја лакших од воде (уља, масти). На дну пада песак, а на површини се сакупљају пливајуће материје које се уклањају на погодан начин.

Пројектована су три сепаратора протока 100l/s, запремине 30м³, димензија 2500х6000мм с прикључном (улаз и излаз) цеви Ø400.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије