



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-46/3/2016-11

13. април 2016. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 8/2016
– Изградња инфраструктурне инсталације - каблрање средњенапонске мреже 10кВ у
Индустријској зони с. Чукарка – Прешево

Заинтересована лица су затражила појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број
8/2016 и поставило следећа питања:

Питање:

У Вашем одговору од 4. априла 2016. године број 404-02-46/3/2016-11 сте навели да је потребно
да кабал, који је предмет испоруке и уградње, типа ХНЕ49-А 3x(1x240/25mm²)10/6V потребно да
буде поужен. Молим Вас за појашњење да ли овај кабал ХНЕ49-А 3x(1x240/25mm²)10/6V мора
бити фабрички поужен?

Одговор:

Кабал типа ХНЕ49-А 3x(1x240/25mm²)10/6V не мора бити фабрички поужен, али кад се полаже
треба да буде у облику троугла .

Питање:

У оквиру тендерске спецификације, позиција број 5 из грађевинских радова, говори о разбијању
постојећег слоја бетона или асфалта, а као јединица мере наведено је комада. Да ли је у питању
грешка у јединици мере (да ли је требало да стоји m²)?

Такође у оквиру грађевинских радова позиција број 7 говори о полагању PVC цеви Ø160mm. Да
ли је потребно нудити и набавку цеви или само полагање?

Одговор:

У позицији број 5 – грађевински радови дошло је то техничке грешке, јединица мере је m².

У оквиру позиције 7 – полагање PVC цеви Ø160mm треба понудити и набавку и полагање PVC
цеви.

за Комисију за јавну набавку

Снежана Костић, члан комисије