



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-35/4/2018-11

17. април 2018. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 – Реконструкција Србобранске улице, град Кикинда

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 10/2018 и поставило следеће питање:

Питање 1:

Под тачком III Остали радови дефинисана је позиција 4. која гласи:

“Набавка и постављање каналета 50x40x18cm. Дно трапезастог канала облаже се префабрикованим бет.елементима, каналета је дужине 40 cm ширине је 50 cm, са доњом плочом дебљине 9 cm и бочним крацима висине 20 cm. Каналета се поставља на тампон од шљунка дебљине 10 cm и "бетонски јастук" МВ20 дебљине 5 cm, према пројектованим kotaма, детаљима и прописима за ту врсту посла. Спојнице су ширине 1 cm испуњене цементним малтером 1:2. Обрачун по m постављене каналете.– захтевана количина 210 m¹”

Према оваквом опису позиције нејасно је да ли су каналете укупне висине 18 cm или су укупне висине 9 cm (доња плоча) + 20 cm (бочни краци) = 29 cm?

Одговор 1:

Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 2:

Под тачком III Остали радови дефинисана је позиција 5. која гласи:

“Набавка материјала и израда бетонских канала од армираног бетона МБ30. Канал чине доња плоча дебљине d=10 cm ширине 50 cm и вертикални бочни зидови дебљине d=10 cm. Јединичном ценом обухватити целокупан рад и материјал и израду типске оплате (чеоне за доњу плочу и двостране за бетонске зидове од лима или блажуја. Обрачун по m³ бетона. захтевана колочина 54,4 m³”. Колика је укупна висина канала (дефинисана је само дебљина доње плоче од 10 cm)?

Одговор 2:

Биће извршена измена конкурсне документације.

Питање 3:

У конкурсној документацији у Обрасцу бр. 13 – Предмер и предрачун радова, у оквиру припремних и земљаних радова за одређене позиције радова се наводи одвоз материјала (стругани асфалт, камена коцка, ивичњаци) у магацин Инвеститора.

Молимо Вас да дефинишете локацију магацина Инвеститора, односно удаљеност магацина од локације где ће се изводити радови?

Одговор 3:

Магацин Инвеститора налази се у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру Кикинда, налази се на адреси Иђошки пут бр. 4, удаљен је 1,5 км од градилишта (од половине улице Србобранске до магацина).

Питање 4:

Да ли понуђач може да испуни обавезни услов из члана 75. став 1., тачка 5) преко Подизвођача уколико је Подизвођачу поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност наведеног услова?

Одговор 4:

Може.

Питање 5:

У конкурсној документацији у предмеру и предрачуну радова на страни 50/98, коловозна конструкција, позиција 3, је дефинисана уградња АВ11 d=5 cm, док је у техничким условима на страни 68/98 предвиђена уградња асфалтног слоја АВ11 PmB 50/90 d=5cm. Молим Вас потврдите да је предвиђена уградња асфалтне мешавине АВ11 са полимер битуменом.

Одговор 5:

Конкурсном документацијом на страни 50/98 у делу II Коловозна конструкција, позиција број 3. дефинисано је да уградња асфалтног слоја бетона АВ11 у свему према техничком опису из пројекта - АВ11 PmB 50/90 d=5cm.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије