



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-241/4/2017-11

26. октобар 2017. године

Кнеза Милоша 20

Београд

Одговор на питање – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 133/2017 – Изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад "Петља Дољевац" и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 133/2017 и поставило следеће питање:

Питање 1:

У предмеру се у монтерским радовима тражи понуда за електрофузионе спојнице. Да ли је могуће вршити чеоно заваривање (као квалитетније) уместо електрофузионог. Такође је велика разлика у цени између ова два начина остваривања веза.

Одговор 1:

Пројектант је у пројекту предвидео електрофузионо заваривање цеви. Цена ће се формирати у складу са пројектованим елементима.

Питање 2:

Молимо Вас да се у делу монтажних радова свака позиција која се тиче водоводне арматуре јасно нагласи да ли припада чеоном или ел.фузионом начину остваривања спојева.

Одговор 2:

У делу монтажних радова водоводне арматуре сви делови ће бити спајани електрофузионо. Заинтересовани понуђачи могу погледати пројектну документацију у којој су садржани сви детаљи у водоводним чворовима.

Питање 3:

Молимо Вас да нам појасните зашто се у поступку јавних набавки преферира одређени произвођач (Фриалок - ови вентили).

Одговор 3:

Могу се монтирати Фриалок - ови вентили или слични сличног квалитета.

Питање 4:

Молимо Вас да нам дате јасну спецификацију позиције 3.4 тј. колико се на одређеним пречницима (225/90/63) врши кућно повезивање.

Одговор 4:

Повезивање са корисницима (кућни прикључци) ће се вршити преко цеви пречника 63мм.

Питање 5:

У оквиру тендерске спецификације, страна 48, позиција бр. 1.2.2 дефинише разбијање бетона у количини од 200 м², док за исту позицију спецификацијом није предвиђена поправка.

Да ли је поправка бетона грешком изостављена или се ова позиција неће радити?

Уколико ће се ипак радити, где треба урачунати цену за поправку бетона?

Одговор 5:

Радиће се само оне позиције које су предвиђене тендерском документацијом.

Питање 6:

Такође, на страни 54, позиција геодетско снимање изведених инсталација није у потпуности разјашњена. Да ли је извођач дужан обезбедити потврду да је елаборат уведен у катастар, односно, да ли је картирање обавеза извођача?

Одговор 6:

Позиција геодетско снимање подразумева геодетско снимање изведених инсталација од стране овлашћене геодетске организације, а те податке ће инвеститор предати у катастар непокретности.

Питање 7:

У конкурсној документацији, ЈН133/2017-изградња дела секундарне мреже за снабдевање водом Радно-пословне зоне југозапад „Петља Дољевац” и Пословне зоне Кочане, општина Дољевац, у делу Монтерски радови - тачак 3.4. каже се да **Превезивање потрошача**, преко огрлице доводомерне шахте, на новоизграђену водоводну мрежу. Ценом је обухваћена огрлица са гарнитуром икапом као и 5m прикључне пластичне цеви од Ø 32mm.

Да ли је потребно уградити и вентил од полиетилена DN 32 и MV DN 25 на датој цеви?

Одговор 7:

Није потребно уградити вентил од полиетилена DN 32 и MV DN 25 на датој цеви.

Питање 8:

У позицији 3,1 се каже да се цеви спајају заваривањем.

Да ли се ради о чеоном заваривању или електрофузионом заваривању спојева?

Одговор 8:

Ради се о електрофузионом заваривању спојева.

Питање 9:

У позицији 3,3 Бушење трупа пута и увлачање челичних цеви.


Да ли ће се радити бушење и увлачење челичних цеви или ће се прекопавати?

П.С. У неким ранијим јавним набавкама је било у предмержу и предрачуну бушење и увлачење челичних цеви а касније у току извођења радова је дозвољено да се прекопава што је доста јефтинији начин. Како не би дошло до заблуде и злоупотребе молимо Вас да нам још у самом поступку пре отварања понуда дате конкретан одговор како би се сви понуђачи придржавали описа позиција и како не би дошло до злоупотребе.

Одговор 9:

Пројектом је предвиђено бушење трупа пута и увлачење челичних цеви кроз које ће се провлачити водоводне цеви.

за Комисију за јавну набавку



Снежана Костић, члан комисије