



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Број: 404-02-36/4/2019-11
21. фебруар 2019. године
Кнеза Милоша 20
Београд

Одговори на питања – појашњење II Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2019 – Реконструкција и промена намене командно-наставног објекта у објекат високог образовања за потребе високошколске установе са пратећим садржајем у комплексу бивше касарне IV ПУК у Ужицу

Заинтересовано лице је затражило појашњење Конкурсне документације за јавну набавку број 23/2019 и поставило следећа питања:

Питање 1:

У предмеру и предрачуноу, у делу 05-00 Браварски радови, у позицијама 05-11 и 05-12 захтевана су противпожарна врата отпорна на пожар 30 мин, док је у шеми браварије захтевана ватроотпорност 90 мин. Предмером и предрачуном је предвиђено да крила врата буду обложена челичним лимом дебљине до 1,2мм, а у шеми столарије да крила врата буду обложена медијапан плочама дебљине 1цм.

Молимо вас да се изјасните који опис је меродаван приликом формирања понуде.

Да ли аутомат за контролу приступа преко магнетне картице и читач картице треба да буду укључени у цену позиција 05-11 и 05-12?

Одговор 1:

Према главном пројекту заштите од пожара за ПП врата захтевана је ватроотпорност 60 мин. Крило против пожарних врата је од челичне конструкције са против пожарном испуном високе густине, а обострано су обложена челичним лимом дебљине 1,2 мм.

Аутомат за контролу приступа преко магнетне картице и читач картице нису укључени у цену позиција 05-11 и 05-12.

У складу са датим појашњењем биће извршена измена 2 конкурсне документације.

за Комисију за јавну набавку


Снежана Костић, члан комисије